

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt:

Městský úřad Manětín
Stavební úřad
Manětín 89
331 62 Manětín

Žadatel:

Jméno a příjmení: **JUDr. Tomáš Havel, advokát**
Ev. č. ČAK: **11067**
IČO: **64874281**
Sídlo: **Martinská 608/8, 301 00 Plzeň**
Datum podání: **30.01.2019**

MĚSTSKÝ ÚŘAD MANĚTÍN stavební úřad	Číslo dopor.
Došlo: 30-01-2019	Zpracovatel
Č.j.: SD/125/19	Okl. znak
Přílohy: 1	


Předmět:

Žádám o zaslání informací týkajících se zahájených územních řízení, stavebních řízení a dalších řízení dle stavebního zákona, kdy dotčeným stavebním pozemkem byl pozemek p.č. [redacted] k.ú. [redacted]. Dále žádám o zaslání kopií rozhodnutí o zahájení shora uvedených typů řízení a dále o kopii vydaných územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí/souhlasů týkajících se staveb nebo změn využití území - dotčený pozemek p.č. [redacted] k.ú. [redacted], pokud taková rozhodnutí existují.

Informaci potřebuji z důvodu přípravy právního zastoupení ve sporu se stávajícími vlastníky pozemku, manžely [redacted] a [redacted], bytem [redacted] a mými klienty [redacted] bytem [redacted], kteří dotčený pozemek vlastnily do konce měsíce [redacted]. Moji klienti uvedenými listinami a informacemi nedisponují a stávající vlastníci tyto neposkytlí. Informace můžete zaslat na mou emailovou adresu [redacted] uvedenou výše nebo do mé datové schránky sghhkbd.

Za kladné vyřízení této žádosti předem děkuji

JUDr. Tomáš Havel, advokát



JUDr. Tomáš HAVEL
advokát, ev.č. ČAK-11067
Martinská 8
301 00 Plzeň ©

Přílohy: plná moc

MĚSTSKÝ ÚŘAD MANĚTÍN

stavební úřad

331 62 Manětín 89

SPIS. ZN.: SÚ/25/2019/Kap
Č.J.: SÚ/25/19-2
VYŘIZUJE: Kaprová
TEL.: 373392256
E-MAIL: stavebni@manetin.cz
DATUM: 7.2.2019

které zastupuje JUDr. Tomáš Havel, Ev.č. ČAK: 11067, IČO 64874281, Martinská 608/8, 301 00 Plzeň

Věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. -sdělení

Stavební úřad Městského úřadu v Manětíně obdržel dne 30.1.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po posouzení žádosti sdělujeme.

V období od července 2013 do dnešní doby disponuje stavební úřad těmito doklady, které jsou ve formě rozhodnutí nebo sdělení vztahují se k pozemku dle vaší žádosti.

1) Pod spis. zn. SÚ/229/2013/ Kap

Usnesení zastavení řízení ze dne 11.10.2013, č.j. SÚ/229/13, které bylo zahájeno na žádost ze dne 26.8.2013

2) Pod spis. zn. SÚ/279/2013/Kap

Usnesení o zastavení řízení ze dne 20.3.2014 č.j. SÚ/279/13, které bylo zahájeno na žádost ze dne 9.10.2013

Na zahájené řízení sp.zn. SÚ/279/13/Kap bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 4.12.2013. Na vydané rozhodnutí bylo podáno odvolání. Na základě odvolání rozhodl nadřazený správní orgán Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje dne 17.2.2014 zrušením rozhodnutí ze dne 4.12.2013 a vrácením pro opětovné posouzení. Řízení bylo zastaveno viz. výše dne 20.3.2014.

3) Pod spis. zn. SÚ/135/2018/Kap

Zaslání podkladů jinému právnímu orgánu (MěÚ Kralovice, odbor životního prostředí k č.j. OŽP/9394/18 Sub) na žádost podle § 8 odst. 1 a2 správního řádu

4) Pod spis. zn. SÚ/390/2018/Sev

Rozhodnutí – územní rozhodnutí ze dne 16.1.2019, č.j. SÚ/390/18-3

Netýká se přímo požadovaného pozemku, pouze je pozemek dotčen (vlastníci pozemku) podle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona

MĚSTSKÝ ÚŘAD
331 62 MANĚTÍN
stavební úřad


Petra Kaprová

vedoucí stavebního úřadu oprávněná úřední osoba

Obdrží:

JUDr. Tomáš Havel, IDDS: sghhkbd
sídl: Martinská č.p. 608/8, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

vlastní

MĚSTSKÝ ÚŘAD MANĚTÍN

stavební úřad

331 62 Manětín 89

SPIS. ZN.: SÚ/229/2013/Kap
Č.J.: SÚ/229/13
VYŘIZUJE: Kaprová
TEL.: 373392256
E-MAIL: stavebni@manetin.cz
DATUM: 11.10.2013



USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Manětíně jako správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zastavuje

řízení zahájené dne 26.8.2013 na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podal

(dále jen "žadatel"), ve věci stavby

Rodinný dům, DČOV

na pozemku parc. č. [redacted] v katastrálním území [redacted]

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Správní orgán zastavil řízení podle § 66 odst. 1 správního řádu z těchto důvodů:

a) Žadatel dne 9.10.2013 vzal svou žádost zpět (se zpětvzetím souhlasí všichni žadatelé).

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
331 62 MANĚTÍN
stavební úřad ☺



Petra Kaprová
vedoucí stavebního úřadu oprávněná úřední osoba

Obdrží:
účastníci (dodejky)

[Redacted recipient list]

dotčené správní úřady
MěÚ Kralovice, OŽP, vodoprávní úřad, IDDS: jidbxx

vlastní

MĚSTSKÝ ÚŘAD MANĚTÍN	Číslo doporuč.
Došlo: 11-10-2013	Zpracovatel
Č.j.:	UKL. znaky
Přílohy:	

*Doručeno u 172041
SÚ/249/13*


MĚSTSKÝ ÚŘAD MANĚTÍN

stavební úřad

331 62 Manětín 89

dv. 49.
2)

SPIS. ZN.: SÚ/279/2013/Kap
Č.J.: SÚ/279/13
VYŘIZUJE: Kaprová
TEL.: 373392256
E-MAIL: stavebni@manetin.cz
DATUM: 20.3.2014



USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Manětíně jako správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zastavuje

řízení zahájené dne 9.10.2013 na základě žádosti, kterou podal

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen "žadatel"), ve věci

Rodinný dům, DČOV, vrtaná studna

[REDACTED]

na pozemku parc. č. [REDACTED] v katastrálním území [REDACTED]

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

[REDACTED]
[REDACTED]

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Správní orgán zastavil řízení podle § 66 odst. 1 správního řádu z těchto důvodů:

a) Žadatel dne 19.3.2014 vzal svou žádost zpět.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

[REDACTED]
[REDACTED]

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.



Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
331 62 MANĚTÍN
stavební úřad ②



Petra Kaprová
vedoucí stavebního úřadu oprávněná úřední osoba

Obdrží:
účastníci (dodejky)

[Redacted list of recipients]

dotčené správní úřady
MěÚ Kralovice, OŽP, vodoprávní úřad, IDDS: jidbxx

vlastní

MĚSTSKÝ ÚŘAD MANĚTÍN	Číslo doporuč.
Dodáno: 21-03-2014	Zpracovatel
Č.j.:	Úst. znaky
Přílohy:	

MĚSTSKÝ ÚŘAD MANĚTÍN

stavební úřad

331 62 Manětín 89

SPIS. ZN.: SÚ/135/2018/Kap
 Č.J.: SÚ/135/18
 VYŘIZUJE: Kaprová
 TEL.: 373392256
 E-MAIL: stavebni@manetin.cz
 DATUM: 7.5.2018

Věc: zaslání podkladů

Stavební úřad Městského úřadu v Manětíně, jako příslušný správní orgán zasílá na základě Vaší žádosti ze dne 2.5.2018 podklady k řízení ve věci vrtané studny na pozemku parc.č. [redacted] v k.ú. [redacted].

„otisk úředního razítka“

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 331 62 MANĚTÍN
 stavební úřad ©



Petra Kaprová
 vedoucí stavebního úřadu oprávněná úřední osoba

Příloha:

Spis spisová zn.: SÚ/279/2013/Kap

Obdrží:

účastníci (dodejky)
 MěÚ Kralovice, OŽP, vodoprávní úřad, IDDS: jidbxnx
 sídlo: Manětínská č.p. 493, 331 41 Kralovice

vlastní



**MĚSTSKÝ ÚŘAD MANĚTÍN****stavební úřad**

331 62 Manětín 89

SPIS. ZN.: SÚ/390/2018/Sev
Č. J.: SÚ/390/18-3
VYŘIZUJE: Severa
TEL.: 373392256
E-MAIL: stavebni@manetin.cz
DATUM: 16. 1. 2019

**ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu v Manětíně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11. 12. 2018 podal

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastupuje OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

PS, ppč. kNN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. (ostatní plocha), parc. č. (ostatní plocha), parc. č. v katastrálním území

Druh a účel umísťované stavby:

- Elektrická přípojka pro připojení nového odběrného místa

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba elektrické přípojky bude provedena na pozemcích p. č. v katastrálním území. Zemní kabel bude veden ze stávajícího opěrného bodu na pozemku p. č. a bude pokračovat přes pozemek p. č. a bude zakončena v přípojkové skříni na pozemku p. č.

Určení prostorového řešení stavby:

- Ze stávajícího betonového sloupu umístěného u parcely bude proveden svod do země. Zemní kabel bude pokračovat směrem k místu odběru, kde bude ukončen v přípojkové skříni, umístěné v pilíři u rozhraní parcel č. a. Zemní kabel bude v hloubce min. 1 m a opatřen chráničkou. Celková délka přípojky je cca 25 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby vzhledem ke své funkci a umístění. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před začátkem výkopových prací bude provedeno geodetické vytýčení trasy vedení.
3. Před zahájením stavby je nutné vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení.
4. Případné změny umístění stavby ve smyslu §94 odst. 1 stavebního zákona musí být projednány se stavebním úřadem.
5. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn příjezd a přístup všem vlastníkům sousedních pozemků.
6. Všechny pozemky budou po skončení prací upraveny a urovnaný. Komunikace bude zpevněna a zhutněna.
7. V průběhu stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů.
8. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech. Využití odpadů má přednost před jejím odstraněním. Nebezpečné odpady lze předat pouze oprávněným osobám.
9. Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 11. 12. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města [redacted] a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí stanovisko ze dne 18. 9. 2018 č. j. OŽP/183/2018 Pik
- Městský úřad Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu stanovisko ze dne 3. 10. 2018 č. j. ORR/20153/18 Sap

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

[redacted]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Petra Kaprová

vedoucí stavebního úřadu oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20. 12. 2018.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 4

zastupuje OMEXOM GA Energo s.r.o., IDDS: ryt33bf

sídlo: Na Střilné č. p. 1929/8, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň 23

[Redacted area]

MĚSTO MANĚTÍN

331 62 MANĚTÍN

okr. Plzeň - sever 2

16-01-2019

dotčené správní úřady

Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí, IDDS: jidbxx


sídlo: Markova tř. č. p. 2, 331 41 Kralovice (OŽP/183/2018 Pik)

Městský úřad Kralovice, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu, IDDS: jidbxx

sídlo: Markova tř. č. p. 2, 331 41 Kralovice (ORR/20153/18 Sap)

vlastní


príloha:



Měřitko detailu 1:250

Legenda:

- nové kablové vedení NN
- stávající nadzemní vedení NN
- - - - - stávající kabelové vedení NN
- nové / stávající přípojková aštrín
- stěnový / betonový sloup
- uzemnění
- kabelové chytáčka
- tryskářská cievka
- hranice plochy
- hranice KN stavu
- parcelní číslo KN
- výhledy, vstupy
- stromy



<p>Pracovník: Teriáš Štýla Pracovník: Ing. Karel Klížek Řešitel: Pavel Němčíšek</p> <p>OMEXOM stavby a s.r.l.s.</p> <p>OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Dřině 163/8 223 07 Praha - Břevnov tel. +420 373 00 111</p>	<p>Objekt: S. p.p.c. NN Číslo stavby: IV-123013808</p> <p>Investor: ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 405 02 Dačín IV</p> <p>Název dokumentu: Koordinační situační výkres k.č. [redacted]</p>	<p>Číslo výkresu: C3</p> <p>Číslo úvahy: 5080/18857/301</p> <p>Číslo PC: DÚS</p> <p>Datum: 06 / 2018</p> <p>Formát: A3 měřítko: 1:500</p> <p>Archiv číslo: GA-508018857/301</p>
---	---	--

víše celkem (HJ 3x25 A) na pozemku p.p.c. [redacted] je stávajícího betonového sloupu č. 159, umístěného u parcely č. [redacted] svod do země kabelům 4x35 mm² s napětím NN. [redacted] bude nové polezání vedení NN k místu odběru, kde bude ukončeno v přípojce v příli u rozhraní parcel č. [redacted]. Délka trasy kabelového vedení NN AYKY 4x35 bude cca 25 m. Kabel bude uložen v nové chráničce v hloubce min. 100 cm.

x-400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2160-4-1 a PHE tab. 1.

mnoho vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 468/2000 Sb. č. 314/2000, §48 Ochranná pásmo), tm. 1 m po tab. 1.

vezděnost od osi stavebního objektu a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 8095.

z nadzemní infrastruktury je pouze orientace, přesné určení polohy nového vedení NN bude prováděno při realizaci po vytyčení in. množství (výkopových) prací je nutné dořídit podmínky stanovené jednotlivými smlouvami stávajícími podzemními zařízení, tj. stávající podzemní sítě, zařízení.

